

設計図書等に対する質問回答書

件名：受電所電力需給契約（2021-浅香山）

質問提出日 2021年7月1日

質問回答日 2021年7月5日

	質 問	回 答
1	現在の計量日（検針日）を教えてください。 もし計量日が1日でない場合、関西電力管内では現在の計量日を引き継ぐことが定められているため、供給開始は1日から可能ですが、請求書の算定期間は計量日～計量日前日となります。例えば計量日が「3日」の場合、毎月「3日～翌月2日」が請求の算定期間となり請求書を発行します。供給開始の「1日～2日分」は日割り計算となり別途請求書を発行いたします。ご了承くださいませでしょうか。	仕様書2（7）に記載のとおり、計量日は毎月1日です。
2	仕様書2（1）オに「2回線受電方式」とありますが、「予備線」「予備電源」のどちらでしょうか。また、契約電力は常時電力と同一でしょうか。	予備線です。 予備線の契約電力は常時電力と同一です。
3	入札金額を算出するにあたり、力率は100%としてよろしいでしょうか。	仕様書2（10）に記載のとおり、契約期間における予定平均力率は100%です。
4	当社では基本料金および電力量料金を算出するにあたり、小数点以下第3位切り捨てとし、基本料金と電力量料金の合計で円未満切り捨てとしています。入札書作成にあたり、基本料金および電力量料金の算出に端数処理の指定はございますでしょうか。また、入札金額の根拠となる内訳書の様式は任意様式でよろしいでしょうか。	入札説明書3（7）に記載のとおり、1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額としてください。 また、内訳書の様式は任意です。
5	現在の電力供給者を教えてください。	関西電力株式会社です。
6	自動検針装置の設置はございますでしょうか。	あります。

7	開札から供給開始までの期間が短くなっておりますが、電力切替が可能な期間かどうか、現在の電力供給者もしくは関西電力送配電(株)にご確認されていますでしょうか。 (参考↓) <u>入札による電力調達をご検討の方へ 託送供給に関するお手続き 各種お手続き 関西電力送配電株式会社 (kansai-td.co.jp)</u>	関西電力送配電(株)に対して確認済みです。
8	仕様書別紙2の電力使用実績では契約電力が「2900kW」となっておりますが、2021年10月より「5007kW」に引き上げると理解してよろしいでしょうか。もしくは現在(2021年7月)時点で契約電力は変更されているのでしょうか。また、契約電力引き上げについての理由もご教示いただけますと幸いです。	契約電力は2021年10月より「5007kW」です。 契約電力引き上げの理由は2021年10月頃に浅香山受電所と他の受電所の統合を計画しているためです。
9	入札書に記載する金額は、2021年10月～2025年3月までの42ヶ月分の合計から消費税及び地方消費税を抜いた値を記載するとしてよろしいでしょうか。また、その場合、仕様書別紙2では2021年10月～2022年9月までの電力使用予定しか記載がございませんので、2022年10月～2025年3月までの電力使用予定も2021年10月～2022年9月までの値と同一として入札金額を算出してよろしいでしょうか。	入札説明書3(7)②に記載のとおり、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 また、2022年10月～2025年3月までの電力使用予定も2021年10月～2022年9月までの値と同一として入札金額を算出してください。