

入札説明書及び設計図書等に対する質問回答書

工事名 : 舗装補修大規模修繕工事 (2024-3-神管)		
問合せ日 : 2025 年 2 月 28 日 回答日 : 2025 年 3 月 6 日		
記載箇所	質問	回答
1. 設計書 内訳書-2 設計書 内訳書-6  2. 設計書 内訳書-2 設計書 内訳書-6	1. アスファルト合材の排水性高耐久As、密粒粒度As（改質Ⅲ型）、密粒度ギャップAs（改質Ⅱ型）、密粒度ギャップAs（改質Ⅲ型）それぞれの積算で採用されている標準締固め後密度をお教え下さい。  2. アスファルト合材の排水性高耐久As、密粒粒度As（改質Ⅲ型）、密粒度ギャップAs（改質Ⅲ型）、ゲースAsは土木工事等単価ファイル、及び物価資料等に単価が掲載されていません。採用されている単価をお教え下さい。  以上	1. 排水性高耐久As : 2.0t/m <sup>3</sup> 密粒粒度As（改質Ⅲ型）、密粒度ギャップAs（改質Ⅱ型）、密粒度ギャップAs（改質Ⅲ型） : 2.35t/m <sup>3</sup> を採用しています。  2. 「土木工事等単価ファイル」に記載していない単価につきましては開示しませんので、貴社にてご検討ください。  以上