2026年11月17日
阪神高速道路株式会社

入札説明書及び設計図書等に対する質問回答書

工事名　：PC桁等大規模修繕工事(2026-2-池)

問合せ日：　2026 年 11 月 11 日
回 答 日：　2026 年 11 月 17 日

記載箇所	質問	回　答
1. 特記仕様書P9	1. 特記仕様書P9　PC桁床版部補強工（鋼板接着）に必要な単位数量（アンカー設置　コンクリートアンカー　1174本）が記載されていますが、アンカー設置には全ネジボルト、ナット、ワッシャー、座付ナットは含まれていますか。ご教示願います。	1. PC桁床版部補強工（鋼板接着）のアンカー設置には全ネジボルト、ナット、ワッシャー、座付ナットは含まれています。
2. 特記仕様書P9	2. 上記について、全ネジボルト、ナット、ワッシャー、座付ナットが含まれていない場合、設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。	2. No.1の回答のとおり、アンカー設置に含まれているため設計変更の対象となりません。
3. 金額を記載しない設計書（1）8項	3. 調査工（橋梁調査）内訳書　グラウト充填状況調査　鉄筋探査（横向き）の準用基準をご教示いただけないでしょうか。	3. グラウト充填状況調査　鉄筋探査（横向き）の準用基準については貴社にてお考え下さい。
4. 金額を記載しない設計書（1）8項	4. 調査工（橋梁調査）内訳書　グラウト充填状況調査　鉄筋探査（横向き）の準用基準は橋梁架設工事の積算（令和8年度）でしょうか。ご教示願います。	4. グラウト充填状況調査　鉄筋探査（横向き）の準用基準については貴社にてお考え下さい。
5. 金額を記載しない設計書（1）8項	5. 調査工（橋梁調査）内訳書　グラウト充填状況調査　鉄筋探査（横向き）の摘要欄に諸経費を含むと記載されていますが、この諸経費は設計業務等標準積算基準書の「その他原価、一般管理費」でしょうか。ご教示願います。	5. グラウト充填状況調査　鉄筋探査（横向き）の諸経費は、探査機器損料、消耗品、用紙等を含んでいます。
6. 金額を記載しない設計書（1）8項	6. 調査工（橋梁調査）内訳書　グラウト充填状況調査　鉄筋探査（横向き）の摘要欄に諸経費を含むと記載されていますが、この諸経費は土木工事標準積算基準の「現場管理費、一般管理費」でしょうか。ご教示願います。	6. グラウト充填状況調査　鉄筋探査（横向き）の諸経費は、ご記載の通りです。
7. 金額を記載しない設計書（1）　5頁	7. ″工場製作工（橋梁補修）　PC桁床版部補強製作工内訳書　鋼板SS400　t=4.5の鋼材費ですが、土木工事標準積算基準（2026年7月1日）によると鋼材ベース価格にエキストラを別途加算するようになっています。しかし、厚みエキストラｔ=4.5㎜が物価資料（2026年9月号）から削除され単価がありません。この場合の対応は以下のどれに該当しますか。また、③の場合適用されている単価をご教示願います。 ①厚み3.2～4.5㎜製品の単価を使用 ②厚みエキストラ4.5㎜は直近（2026年8月号）の単価を使用 ③上記以外″ 以上	7. 土木工事単価ファイル内の単価設定については、弊社HP内の【土木工事等単価ファイル　4.注意事項】に記載の通り、本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問い合わせには応じられません。 以上