

2020年 3月 4日

阪神高速道路株式会社

入札説明書(技術提案書等含む)及び設計図書等に対する質問回答書

工事名 : 淀川左岸線工業用水導水施設等撤去工事	
質問提出日:2020年 2月 27日 質問回答日:2020年 3月 4日	
質 問	回 答
番号1 質問回答受付番号6(2019年12月10日) 番号9 入札説明書7.(4)⑥に記載のある、工事費見積書提出の対象の工種(磁気探査業務費)に関する費用計上内容の公表については、工事費見積書を確認後に公表する内容を含めて判断します。なお、公表は競争参加資格の有無の通知に併せて実施します。とありましたが、いつ公表されますでしょうか。ご教示ください。	番号1 競争参加資格通知時に公表した、別紙-参考資料の「公表する歩掛について」をご参照ください。
番号2 質問回答受付番号26(2020年2月3日) 番号1 「スクラップ処分」について、スクラップの運搬は、土木工事標準積算基準 第3章 ④普通トラックによる資機材の運搬を適用すると考えてよろしいでしょうか。異なる場合は想定されている歩掛をご教示ください。	番号2 「スクラップ処分」の費用の詳細については貴社にてご検討ください。
番号3 質問回答受付番号26(2020年2月3日) 番号1 上記の通りの場合、運搬は11tトラックと考えるとよろしいでしょうか。異なる場合は想定されている車種をご教示ください。	番号3 上記回答番号2のとおりです。
番号4 質問回答受付番号26(2020年2月3日) 番号1 「スクラップ処分」について、土木工事標準積算基準 第3章 ③一般事項 2 積込・取卸しも計上すると考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	番号4 上記回答番号2のとおりです。

質 問	回 答
番号5 内訳書-2,3号 産業廃棄物処理 松杭引抜きにともなう産業廃棄物の処理について、特記仕様書 第3章 3-2の通り、再資源化中間処理施設に搬入すると考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	番号5 ご質問のとおりとお考え下さい。
番号6 内訳書-2,3号 産業廃棄物処理 産業廃棄物の想定されている処分先をご教示ください。	番号6 産業廃棄物の処分先については、お示しすることはありませんので、運搬距離及び処分費と合わせて、貴社にてお考えください。なお、特記仕様書3-2に記載のとおり、処分先については契約後に監督員の承諾を得てください。
番号7 内訳書-2,3号 産業廃棄物処理 廃棄物運搬費について、土木工事標準積算基準 第3章 ④普通トラックによる資機材の運搬を適用すると考えてよろしいでしょうか。異なる場合は想定されている歩掛をご教示ください。	番号7 廃棄物の運搬費については、貴社にてご検討ください。
番号8 内訳書-2,3号 産業廃棄物処理 上記の通りの場合、運搬は4〜4.5tトラックと考えるとよろしいでしょうか。異なる場合は想定されている車種をご教示ください。	番号8 上記回答番号7のとおりです。
番号9 内訳書-7号 技術管理費 工事情報共有システム利用料控除について、特記仕様書に記載の単価×36月より、技術管理費として $¥-10,000 \times 36 \text{月} = ¥-360,000$ と考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	番号9 ご質問のとおりとお考え下さい。