

2020年 5月22日

阪神高速道路株式会社

## 入札説明書(技術提案書等含む)及び設計図書等に対する質問回答書

工事名 : 豊崎工区換気所新築及び開削トンネル・下部工事	
質問提出日:2020年 5月18日 質問回答日:2020年 5月22日	
質 問	回 答
番号1 換A-17 換A-19 1階搬入路 コーナーガードの材質・サイズ・商品名をご教示いただけますでしょうか。	番号1 材質・サイズについては、金額を記載しない設計書 p.48に記載のとおりとお考え下さい。 また、商品名の指定はございません。
番号2 換A-17 換A-19 1階搬入路 マシンハッチの詳細・商品名をご教示いただけますでしょうか。	番号2 寸法、材質等については、金額を記載しない設計書 p.60に記載のとおりとお考え下さい。 その他の仕様としては、耐荷重T-20、蓋3分割 (t=260mm程度)とお考え下さい。 なお、詳細については、詳細設計にて検討する予定です。 また、商品名の指定はございません。
番号3 換A-17 換A-19 2階電気室 配線ピットのサイズ・仕上げ・詳細・商品名をご教示いただけますでしょうか。	番号3 「建築工事特記仕様書3-8 4)」に記載のとおりとお考え下さい。
番号4 換A-17 換A-19 1階WC LGS間仕切りの範囲・サイズ・高さをご教示いただけますでしょうか。	番号4 1階便所の軽鉄壁下地の範囲は、X4通り及びX5通りの配管バック部分になります。 洗面・大便器部が高さ0.9m、小便器・SK部が高さ1.3m程度とお考え下さい。

質 問	回 答
<p>番号5 換A-17 換A-19 1階WC ライニング廻りの仕上げ(甲板・腰壁)・詳細・高さをご教示いただけますでしょうか。</p>	<p>番号5 1階便所のライニングの甲板は金額を記載しない設計書p.49「ライニング面台」に記載のとおりです。腰壁はケイ酸カルシウム板です。高さについては、上記質疑回答4を参照ください。 詳細については、詳細設計にて検討する予定です。</p>
<p>番号6 換A-17 換A-19 1階WC 洗面化粧台の仕上げ・サイズ・詳細・商品名をご教示いただけますでしょうか。</p>	<p>番号6 洗面化粧台については、2020年5月8日掲載の質問回答書「番号32」を参照して下さい。</p>
<p>番号7 換A-17 換A-19 1階WC 化粧鏡の厚さ・サイズ・詳細・商品名をご教示いただけますでしょうか。</p>	<p>番号7 1階便所鏡のサイズについては、金額を記載しない設計書p.60に記載のとおりです。 詳細については、詳細設計にて検討する予定です。 商品名の指定はございません。</p>
<p>番号8 換A-17 換A-19 1階WC SKブースの材質・厚さ・高さ・詳細・商品名をご教示いただけますでしょうか。</p>	<p>番号8 金額を記載しない設計書p.60「1F便所トイレブース」に記載のとおりです。 詳細については、詳細設計にて検討する予定です。 商品名の指定はございません。</p>
<p>番号9 換A-17 換A-19 1階WC トイレブースの材質・高さ・詳細・商品名をご教示いただけますでしょうか。</p>	<p>番号9 上記の番号8の回答と同じです。</p>

質 問	回 答
番号10 換A-17 換A-19 1階WC 掃除用具掛けの材質・サイズ・詳細・商品名 をご教示いただけますでしょうか。	番号10 掃除用具掛けについては、2020年5月8日掲載の質 問回答書「番号33」を参照して下さい。 詳細については、詳細設計にて検討する予定で 商品名の指定はございません。
番号11 換A-17 階段 踏面・蹴上は、モルタル塗りと考えて宜しいで しょうか。	番号11 階段 踏面・蹴上については、2020年5月8日掲載の 質問回答書「番号44」を参照して下さい。
番号12 換A-17 階段手摺の仕上げ・詳細・高さをご教示いただけま すでしょうか。	番号12 階段手摺の仕上げは、金額を記載しない設計書p.48 に記載のとおりです。 詳細、高さについては、詳細設計にて検討する予 定です。
番号13 換A-17 EPS グレーチング嵩上げH300の詳細・適用範囲を ご教示いただけますでしょうか。	番号13 EPS グレーチング嵩上げH300の詳細については、2 020年5月8日掲載の質問回答書「番号39」にて追 加した「建築工事設計図面 受A-34」と同等とお考 え下さい。適用範囲については、1～2階のEPSとお考 え下さい。
番号14 換A-17 換A-19 1階WC 床VT-1の厚さ・商品名をご教示いただけま すでしょうか。	番号14 1階便所床VT-1の厚さについては、2020年5月8日 掲載の質問回答書「番号27」を参照して下さい。 商品名の指定はございません。