

2020年 6月15日

阪神高速道路株式会社

入札説明書(技術提案書等含む)及び設計図書等に対する質問回答書

工事名 : 豊崎工区換気所新築及び開削トンネル・下部工事	
質問提出日:2020年 6月 8日 質問回答日:2020年 6月15日	
質 問	回 答
番号1 金額を記載しない設計書 内訳第7号 入札説明書P11 15.工事費内訳書の提出 「金額を記載しない設計書 内訳第7号」に記載のある換気所のH鋼の鉄骨数量について、弊社で積算した数量と異なりました。換気所H鋼の鉄骨数量のうち、SN400Bの3つの鋼材については、以下の通り相違があります。事業者が入札価格の積算に際して使用する数量について、ご確認をお願いできませんでしょうか。 SN400B H-1000X400X19X36 金額を記載しない設計書 3.49T 弊社概算 7.2T SN400B H-700X300X13X24 金額を記載しない設計書23.19T 弊社概算 30.0T SN400B H-600X200X11X17 金額を記載しない設計書46.06T 弊社概算 52.2T なお、弊社の総数量は、約230tとなっております。	番号1 詳細設計前の設計における鉄骨数量としては、金額を記載しない設計書 内訳書第7号のとおりとお考え下さい。 なお、建築工事特記仕様書第5章 設計変更等 5-1 設計変更 ⑥に記載のとおり、詳細設計により、変更となった場合は設計変更の対象となります。